



COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE
DUNAREA BRAILA
ROMANIA, 810140 BRAILA, str. Piata Unirii nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/21.5/14.03.1995; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro, e-mail: dunarea@apabraila.ro



ISO 9001 - Certificat nr. 730C
ISO 14001 - Certificat nr. 388M
OHSAS 18001 - Certificat nr. 269HS



DIRECTOR GENERAL,
ING. SILVIU MANGIUREA

LABORATOR DE ANALIZE APA POTABILA

Certificat de inregistrare la Ministerul Sanatatii nr. 339 / 24.03.2017

**BULETIN DE ANALIZA APA POTABILA
ZONA DE APROVIZIONARE ROSIORI**

Denumire indicator de calitate	UM/Data de recoltare	Valori obtinute			Limite admise conform Legii 458/2002 republicata	Metoda de analiza
		Punct de recoltare nr./Data recoltarii probei				
		1 02.05.2017	2 07.09.2016	3 06.04.2017		
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2004/AC:2009
Enterecoci	ufc/100ml	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2:2002
Clor rezidual total si liber	mg/l	0.11	0.05	0.20	$\geq 0.1 \div \leq 0.5$	SR EN ISO 7393-1,2:2002
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2004/AC:2009
Amoniu	mg/l	0.004	0.05	<0.004	≤ 0.5	SR ISO 7150-1:2001
Conductivitate	$\mu\text{S/cm}$	799	699	799	≤ 2500	SR EN 27888:1997
Duritate totala	$^{\circ}\text{G}$	6.84	10.99	6.77	≥ 5	SR ISO 6059:2008
Fier	$\mu\text{g/l}$	192	179	108	≤ 200	SR ISO 6332:1996//C91:2006
Gust	-	coresp*	coresp*	coresp*	Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala	SR EN 1622:2007
Miros	-	coresp*	coresp*	coresp*	Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala	SR EN 1622:2007
Nitrati	mg/l	22.573	32.80	36.709	≤ 50	SR ISO 7890-3:2000
Nitriti	mg/l	0.187	0.054	0.009	≤ 0.5	SR ISO 26777:2002/C91:2006
Oxidabilitate	mgO_2/l	0.26	0.1	0.70	≤ 5	SR EN ISO 8467:2001
pH	unitati de pH	6.75	6.67	6.87	$6.5 \div 9.5$	SR EN ISO 10523:2012
Turbiditate	grade NTU	0.64	0.8	0.69	≤ 5	SR EN ISO 7027:2001

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata pentru indicatorii prevazuti in lege la sectiunea "monitorizare de control"

OBSERVATII:

1. Controlul calitatii apei potabile din reseaua de distributie din ZONA DE APROVIZIONARE ROSIORI se face conform programului de Monitorizare de control aprobat de Directia de Sanatate Publica a Judetului Braila
2. Rezultatele analizelor microbiologice sunt interpretate la 48 de ore de la prelevarea probei, deci buletinul de analiza este decalat in consecinta
3. Denumirea punctelor de recoltare

Punct de recoltare nr.1 Rosiori
Punct de recoltare nr.2 Coltea
Punct de recoltare nr.3 Florica

INGINER SEF PRODUCTIE
ING. IONEL PATRASCU

COORD. COMP. LABORATOARE
ING. NICOLETA DUMITRU