



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001

Certificat nr. 388M ISO 14001

Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE MUNICIPIUL BRAILA**

**MARTIE 2019**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute															Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Cart. Concordia	Cart. Obor	Cart. Viziru III	Gara CFR	Panait Istrati	Cart. Radu Negru	Loc. Silistea	Loc. Martacesti	Loc. Tudor Vladimirescu	Loc. Scortaru Vechi	Loc. Comaneasca	Loc. Chiscani	Loc. Lacu Sarat	Loc. Muchea	Loc. Albina			
PH	unit de pH	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.6	7.8	7.6	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	µS/cm	513	521	494	483	484	491	485	487	525	520	520	512	530	517	514	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.30	0.74	0.38	0.95	0.70	0.92	0.57	0.57	0.84	0.57	0.43	0.39	0.70	0.39	0.36	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.45	0.39	0.20	0.44	0.20	0.14	0.33	0.47	0.32	0.16	0.1	0.18	0.11	0.20	0.1	≥0.1 ±≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.61	1.35	1.60	1.73	1.60	1.54	1.66	1.54	1.61	1.67	2.57	1.54	1.93	1.61	1.03	≤ 5
Aluminiu	µg/l	65	63	58	28	24	37	27	43	62	63	60	68	61	68	59	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	0.075	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	5.868	7.953	7.313	7.868	7.794	7.588	7.887	6.616	6.536	8.110	8.075	6.957	6.151	7.389	7.725	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017

Ultima actualizare: 31.03.2019



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001

Certificat nr. 388M ISO 14001

Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE GROPENI**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute										Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Loc. Custura	Loc. Tepes Voda	Loc. Ianca	Loc. Sutesti	Loc. Ibrianu	Loc. Unirea	Loc. Gropeni	Loc. Lanurile	Loc. Surdila Greci	Loc. Jirlau	
PH	unit de pH	7.9	7.9	7.9	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	508	521	488	485	470	510	515	513	522	503	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.53	1.1	0.68	0.62	0.45	0.60	0.54	0.36	0.53	0.65	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.45	0.16	0.36	0.45	0.31	0.19	0.32	0.43	0.20	0.10	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.12	1.63	1.28	1.22	1.28	1.22	1.41	1.29	1.54	1.54	≤ 5
Aluminiu	μg/l	70	65	62	63	44	66	60	60	59	58	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.065	0.084	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	7.205	6.919	9.033	7.989	8.803	8.172	5.828	8.217	7.282	8.639	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017

Ultima actualizare: 31.03.2019



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001

Certificat nr. 388M ISO 14001

Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE VICTORIA  
MARTIE 2019**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.	
		1	
		Mihai Bravu	
PH	unit de pH	7.5	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1902	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.29	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.26	≥0.1 ÷ ≤0.5
Duritate	°G	28.72	≥ 5
Oxidabilitate	mgO <sub>2</sub> /l	1.09	≤ 5
Fier	μg/l	<20	≤ 200
Mangan	μg/l	20	≤ 50
Amoniu	mg NH <sub>4</sub> /l	0.131	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	0.467	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.041	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml		0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017

Ultima actualizare: 31.03.2019