



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001

Certificat nr. 388M ISO 14001

Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE MUNICIPIUL BRAILA

MAI 2019

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute														Limite admise conform Legii 458/2002 republicat a
		Punct de recoltare nr.														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Cartier Obor	Cartier Viziru III	Cartier Concordia	Panait Istrati	Gara CFR	Loc. Baldovinesti	Loc. Comaneasca	Loc. Tudor Vladimirescu	Loc. Muchea	Loc. Martacesti	Loc. Silistea	Loc. Lacu Sarat	Loc. Chiscani	Loc. Scortaru Vechi	
PH	unit de pH	8.0	8.0	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	8.1	8.1	8.1	7.8	7.9	7.8	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	434	430	416	419	419	432	426	425	443	433	452	416	418	393	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.37	0.45	1.5	1.2	0.51	<0.3	0.94	0.49	0.96	0.45	0.34	0.66	0.74	0.52	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.15	0.34	0.21	0.11	0.36	0.10	0.10	0.26	0.16	0.40	0.17	0.13	0.10	0.16	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.41	1.41	1.28	1.22	1.34	1.16	1.28	1.22	1.47	1.66	1.54	1.22	1.28	1.35	≤ 5
Aluminiu	μg/l	111	109	76	81	90	33	59	61	113	117	105	76	76	38	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	0.080	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	4.130	4.126	4.414	4.438	4.192	4.400	4.732	4.416	4.381	5.410	4.104	2.869	3.141	4.075	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017

Ultima actualizare: 31.05.2019



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001

Certificat nr. 388M ISO 14001

Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE GROPENI
MAI 2019**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute							Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.							
		1 Loc. Valea Canepii	2 Loc. Perisoru	3 Loc. Mihail Kogalnice	4 Loc. Urleasca	5 Loc. Faurei Sat	6 Loc. Bratesu Vechi	7 Loc. Gavani	
PH	unit de pH	8.0	7.9	8.1	8	7.9	7.9	7.9	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	414	419	418	424	426	423	396	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	1.0	0.53	0.30	2.1	0.67	0.88	0.84	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.25	0.11	0.12	0.47	0.10	0.17	0.37	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.41	1.09	1.09	1.03	1.15	1.22	1.09	≤ 5
Aluminiu	μg/l	121	102	104	112	107	95	69	≤ 200
Amoniu	mg/l	0.073	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	4.179	4.449	3.922	4.741	4.279	4.480	4.699	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017.

Ultima actualizare: 31.05.2019



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001

Certificat nr. 388M ISO 14001

Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE ROSIORI
MAI 2019**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.	
		Localitatea Florica	
PH	unit de pH	6.9	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	833	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.53	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.10	≥0.1 ÷ ≤0.5
Duritate	°G	9.09	≥ 5
Oxidabilitate	mgO2/l	0.77	≤ 5
Fier	μg/l	140	≤ 200
Mangan	μg/l	<13	≤ 50
Amoniu	mg NH4/l	<0.065	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	43.894	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.041	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	-	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017

Ultima actualizare: 31.05.2019



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001

Certificat nr. 388M ISO 14001

Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE VICTORIA
MAI 2019**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.	
		1 Loc. Victoria	
PH	unit de pH	7.4	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1853	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.36	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.10	≥0.1 ÷ ≤0.5
Duritate	°G	28.05	≥ 5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.54	≤ 5
Fier	μg/l	<20	≤ 200
Mangan	μg/l	20	≤ 50
Amoniu	mg NH4/l	0.099	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	<0.179	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.041	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	-	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017
Ultima actualizare: 31.05.2019