



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001

Certificat nr. 388M ISO 14001

Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE MUNICIPIUL BRAILA
IUNIE 2019**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute													Limite admise conform Legii 458/2002 republicata	
		Punct de recoltare nr.														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Cartier Radu Negru	Cartier Brailita	Strada Buzaului	Strada Deltei	Strada Deva	Sos. Focsani	Strada Dorobanti	Cartier Vidin	Loc. Baldovinsti	Loc. Albina	Loc. Varsatura	Loc. Cazasu	Loc. Pietroiu		
PH	unit de pH	7.3	7.5	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	6.5 ÷ 9.5	
Conductivitate	µS/cm	388	390	395	390	381	382	364	384	407	391	392	386	381	≤ 2500	
Turbiditate	grade NTU	2.6	0.570	0.74	0.63	1.3	1.6	0.87	1	0.47	1.1	0.86	0.81	0.85	≤ 5	
Clor rezidual liber	mg/l	0.10	0.10	0.10	0.11	0.20	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	≥0.1 ÷ ≤0.5	
Oxidabilitate	mgO2/l	1.02	2.5	1.79	1.22	1.16	1.29	1.67	1.54	1.48	2.3	1.66	2.3	0.96	≤ 5	
Aluminiu	µg/l	25	31	45	37	32	34	32	40	25	31	39	39	33	≤ 200	
Amoniu	mg/l	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	<0.065	≤ 0.5	
Nitrati	mg/l	4.057	4.551	4.232	4.507	3.770	3.630	2.424	3.805	2.656	4.604	4.615	4.845	2.417	≤ 50	
Nitriti	mg/l	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	≤ 0.5	
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017

Ultima actualizare: 30.06.2019 .



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001

Certificat nr. 388M ISO 14001

Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE GROPENI
IUNIEI 2019**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute				Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.				
		1	2	3	4	
		Loc. Tichilesti	Loc. Tarlele Filiiului	Loc. Horia	Loc. Gemenele	
PH	unit de pH	7.3	7.7	7.3	7.9	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	395	427	369	379	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.39	0.69	1.1	0.69	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.29	0.11	0.10	0.1	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.15	1.54	1.73	1.94	≤ 5
Aluminiu	μg/l	90	85	45	73	≤ 200
Amoniu	mg/l	0.075	<0.065	<0.065	<0.065	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	4.471	4.589	4.746	3.940	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100 ml	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100 ml	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100 ml	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100 ml	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017.
Ultima actualizare: 30.06.2019 .



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001

Certificat nr. 388M ISO 14001

Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE ROSIORI
IUNIE 2019**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.	
		1 Loc. Rosiori	
PH	unit de pH	7.0	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	814	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.62	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.11	≥0.1 ÷ ≤0.5
Duritate	°G	6.96	≥ 5
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0.64	≤ 5
Fier	μg/l	100	≤ 200
Mangan	μg/l	30	≤ 50
Amoniu	mg NH ₄ /l	<0.065	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	27.558	≤ 50
Nitriti	mg/l	0.118	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	-	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probe de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017
Ultima actualizare: 30.06.2019.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001

Certificat nr. 388M ISO 14001

Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE VICTORIA
IUNIE 2019**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.	
		1 Loc. Mihai Bravu	
PH	unit de pH	7.3	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1905	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.26	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.30	≥0.1 ÷ ≤0.5
Duritate	°G	30.29	≥ 5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.15	≤ 5
Fier	μg/l	<20	≤ 200
Mangan	μg/l	20	≤ 50
Amoniu	mg NH4/l	< 0.065	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	0.335	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.041	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	-	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017
Ultima actualizare: 30.06.2019.