



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001

Certificat nr. 388M ISO 14001

Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE MUNICIPIUL BRAILA  
SEPTEMBRIE 2019**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute													Limite admise conform Legii 458/2002 republicata	
		Punct de recoltare nr.														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Cartier Obor	Str. Panait Istrati	P-ta. Concordia	Gara CFR	Viziru III	Loc. Comaneasca	Loc. Silistea	Loc. Martacesti	Loc. Muchea	Loc. Lacu Sarat	Loc. Chiscani	Loc. Tudor Vladimirescu	Loc. Scortaru Vechi		
PH	unit de pH	7.9	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	8.0	7.6	7.8	7.9	7.9	6.5 ÷ 9.5	
Conductivitate	µS/cm	421	418	420	420	422	421	435	422	427	461	429	426	421	≤ 2500	
Turbiditate	grade NTU	0.61	0.45	0.79	0.82	0.53	0.35	0.37	0.43	0.32	0.52	0.68	0.61	0.46	≤ 5	
Clor rezidual liber	mg/l	0.27	0.19	0.50	0.45	0.47	0.10	0.39	0.31	0.31	0.15	0.48	0.46	0.10	≥0.1 ÷ ≤0.5	
Oxidabilitate	mgO2/l	1.35	1.35	1.29	1.35	1.16	1.35	1.48	1.54	1.54	1.22	1.22	1.29	1.29	≤ 5	
Aluminiu	µg/l	107	98	85	114	113	120	117	104	115	112	106	117	107	≤ 200	
Amoniu	mg/l	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	0.061	0.218	≤ 0.5	
Nitrati	mg/l	2.240	2.059	2.221	2.605	2.832	2.427	2.271	2.279	1.953	2.853	2.826	2.666	2.686	≤ 50	
Nitriti	mg/l	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	≤ 0.5	
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017

Ultima actualizare: 30.09.2019 .



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001

Certificat nr. 388M ISO 14001

Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE GROPENI  
SEPTEMBRIE 2019**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute						Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.						
		1	2	3	4	5	6	
		Loc. Viziru	Loc. Berlești	Loc. Mircea voda	Loc. Constanti nesti	Loc. Gurguieti	Loc. Scortaru Nou	
PH	unit de pH	7.8	7.7	7.5	7.8	7.7	7.9	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	422	410	424	419	437	424	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.58	0.39	0.52	1.8	0.59	0.8	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.27	0.10	0.10	0.10	0.11	0.24	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.16	1.60	1.34	0.96	1.02	0.96	≤ 5
Aluminiu	μg/l	178	115	130	95	93	90	≤ 200
Amoniu	mg/l	0.117	0.138	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	2.373	2.827	3.545	3.673	3.992	3.526	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio 1 modificare anormala	Nicio 0 modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017.

Ultima actualizare: 30.09.2019 .



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001

Certificat nr. 388M ISO 14001

Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE ROSIORI  
SEPTEMBRIE 2019**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.	
		1	
		Loc. Rosiori	
PH	unit de pH	7.0	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1129	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	1.1	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.10	≥0.1 ÷ ≤0.5
Duritate	°G	11.39	≥ 5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.22	≤ 5
Fier	μg/l	84	≤ 200
Mangan	μg/l	<13	≤ 50
Amoniu	mg NH4/l	0.161	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	41.304	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.041	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017  
Ultima actualizare: 30.09.2019.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001

Certificat nr. 388M ISO 14001

Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE VICTORIA  
SEPTEMBRIE 2019**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.	
		1 Loc. Victoria	
PH	unit de pH	7.0	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1834	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.43	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.34	≥0.1 ÷ ≤0.5
Duritate	°G	28.27	≥ 5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.29	≤ 5
Fier	μg/l	<20	≤ 200
Mangan	μg/l	20	≤ 50
Amoniu	mg NH4/l	<0.058	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	0.188	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.041	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017  
Ultima actualizare: 30.09.2019.