



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001

Certificat nr. 388M ISO 14001

Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE MUNICIPIUL BRAILA
OCTOMBRIE 2019**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute													Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Str. Deltei	Cart. Radu Negru	Cart. Brailita	Str. Buzaului	Str. Deva	Sos. Focsani	B-dul Dorobanti	Cart. Vidin	Loc. Cazasu	Loc. Baldovinesti	Loc. Pietroiu	Loc. Albina	Loc. Varsatura	
PH	unit de pH	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.7	7.7	7.7	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	µS/cm	463	464	479	463	450	448	446	446	448	447	465	470	469	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.42	0.33	0.35	0.38	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.45	0.81	4	0.73	0.30	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.38	0.12	0.29	0.32	0.48	0.45	0.39	0.32	0.23	0.12	0.13	0.18	0.18	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.09	1.22	1.15	1.02	1.10	1.10	1.03	1.10	1.16	0.96	1.15	0.96	1.02	≤ 5
Aluminiu	µg/l	57	59	59	64	66	70	69	71	67	31	64	46	58	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	4.489	4.810	4.571	4.686	4.272	4.876	4.806	4.088	4.104	4.675	3.515	6.182	5.560	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017

Ultima actualizare: 31.10.2019 .



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001

Certificat nr. 388M ISO 14001

Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE GROPENI
OCTOMBRIE 2019**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute							Limite admise conform Legii 458/2002 republicata	
		Punct de recoltare nr.								
		1	2	3	4	5	6	7		
		Loc. Pitulati	Loc. Boarca	Loc. Tufesti	Loc. Liscoateanca	Loc. Faurei	Loc. Dedulesti	Loc. Mihail Kogalniceanu		
PH	unit de pH	7.9	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.8	6.5 ÷ 9.5	
Conductivitate	µS/cm	451	440	454	457	433	435	454	≤ 2500	
Turbiditate	grade NTU	0.33	0.56	0.35	0.27	0.34	0.93	0.56	≤ 5	
Clor rezidual liber	mg/l	0.23	0.17	0.28	0.46	0.29	0.10	0.43	≥0.1 ÷ ≤0.5	
Oxidabilitate	mgO2/l	1.15	1.02	1.35	0.96	1.10	1.10	1.09	≤ 5	
Aluminiu	µg/l	64	59	92	73	74	102	67	≤ 200	
Amoniu	mg/l	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	≤ 0.5	
Nitrati	mg/l	4.469	4.395	4.846	5.315	4.079	4.013	4.261	≤ 50	
Nitriti	mg/l	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	≤ 0.5	
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio 1modificare a0normala	Nicio 0modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017.
Ultima actualizare: 31.10.2019 .



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001

Certificat nr. 388M ISO 14001

Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE VICTORIA
OCTOMBRIE 2019**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.	
		Loc. Baraganul	
PH	unit de pH	7.4	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1865	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.56	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.16	≥0.1 ÷ ≤0.5
Duritate	°G	29.17	≥ 5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.41	≤ 5
Fier	μg/l	<20	≤ 200
Mangan	μg/l	30	≤ 50
Amoniu	mg NH4/l	<0.058	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	0.910	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.041	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017
Ultima actualizare: 31.10.2019.