COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro

Certificat nr. 730C ISO 9001

Certificat nr. 388M ISO 14001

Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE MUNICIPIUL BRAILA

IANUARIE 2020

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute – Punct de recoltare nr. 1 – Cart. Viziru III	2 – Gara CFR	3 – Str. Panait Istrati	4 – Concordia	5 – Cart. Obor	6 – Statiunea Lacu Sarat	7 – Loc. Chiscani	8 – Loc. Comaneasca	9 – Loc. Scortaru Vechi	10 – Loc. Tudor Vladimirescu	11 – Loc. Muchea	12 – Loc. Martacesti	13 – Loc. Silistea	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
PH	unit de pH	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.6	7.6	7.8	7.7	7.7	7.9	7.6	7.6	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	µS/cm	475	465	469	467	479	475	493	483	481	482	473	503	474	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.35	0.45	<0.3	0.47	0.80	0.43	0.57	0.42	0.58	0.52	0.65	0.78	0.57	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.45	0.41	0.41	0.45	0.44	0.17	0.45	0.27	0.25	0.33	0.29	0.42	0.43	≥0.1 ÷≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.66	1.60	1.66	1.73	1.22	1.22	1.28	1.28	1.28	1.22	1.09	1.09	1.02	≤ 5
Aluminiu	µg/l	32	33	31	32	35	32	34	35	35	30	35	36	40	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.058	<0.058	<0.058	0.072	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	5.660	5.702	5.339	6.198	5.961	5.855	6.200	6.231	5.937	5.076	5.948	5.602	5.797	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017
Ultima actualizare: 31.01.2020 .