



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001

Certificat nr. 388M ISO 14001

Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE MUNICIPIUL BRAILA
FEBRUARIE 2020**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute													Limite admise conform Legii 458/2002 republicata	
		Punct de recoltare nr.														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Str. Deltei	Cart. Radu Negru	Cart. Brailita	Sos. Buzaului	Str. Deva	Sos. Focsani	B-dul. Dorobantii	Cart. Vidin	Loc. Albina	Loc. Varsatura	Loc. Cazasu	Loc. Pietroiu	Loc. Baldovinesti		
PH	unit de pH	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.9	7.9	7.9	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	6.5 ÷ 9.5	
Conductivitate	µS/cm	516	515	520	516	530	516	521	522	517	514	514	519	516	≤ 2500	
Turbiditate	grade NTU	0.83	0.97	0.61	0.45	0.93	0.60	0.76	0.81	0.92	1.1	0.71	0.69	0.83	≤ 5	
Clor rezidual liber	mg/l	0.50	0.35	0.49	0.44	0.48	0.46	0.49	0.47	0.31	0.22	0.33	0.48	0.10	≥0.1 ÷ ≤0.5	
Oxidabilitate	mgO2/l	1.48	1.61	1.23	1.10	1.15	1.15	1.09	1.02	1.41	1.16	1.16	1.09	1.02	≤ 5	
Aluminiu	µg/l	27	22	23	25	38	38	40	40	27	28	42	36	18	≤ 200	
Amoniu	mg/l	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	≤ 0.5	
Nitrati	mg/l	5.016	5.819	7.721	7.178	7.535	7.621	7.785	8.146	6.390	7.214	8.259	8.148	7.152	≤ 50	
Nitriti	mg/l	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	≤ 0.5	
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio 2modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017

Ultima actualizare: 29.02.2020.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001

Certificat nr. 388M ISO 14001

Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE GROPENI

FEBRUARIE 2020

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute								Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Loc. Gropeni	Loc. Valea Canepii	Loc. Ianca	Loc. Sutesti	Loc. Faurei	Loc. Mircea Voda	Loc. Movila Miresii	Loc. Custura	
PH	unit de pH	7.2	7.5	7.9	7.9	7.7	7.7	7.9	7.8	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	µS/cm	508	495	510	502	523	505	560	522	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.62	0.75	0.98	0.90	0.99	0.91	0.49	0.35	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.48	0.28	0.39	0.49	0.50	0.11	0.23	0.48	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.35	1.41	1.35	1.23	1.15	1.34	1.61	1.94	≤ 5
Aluminiu	µg/l	34	39	46	42	60	49	48	51	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.58	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	7.218	7.156	6.722	6.103	6.758	7.446	7.727	7.774	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	<0.041	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 . Ultima actualizare: 29.02.2020



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001

Certificat nr. 388M ISO 14001

Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE VICTORIA
FEBRUARIE 2020**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.	
		1	
		Victoria	
PH	unit de pH	7.3	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	µS/cm	1876	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.81	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.12	≥0.1 ÷ ≤0.5
Duritate	°G	28.72	≥ 5
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	1.09	≤ 5
Fier	µg/l	<20	≤ 200
Mangan	µg/l	30	≤ 50
Amoniu	mg NH ₄ /l	<0.058	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	0.361	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.041	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017

Ultima actualizare: 29.02.2020.