



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001

Certificat nr. 388M ISO 14001

Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE GROPENI
MARTIE 2020**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute							Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.							
		1	2	3	4	5	6	7	
		Loc. Plopu	Loc. Ibrianu	Loc. Jirlau	Loc. Surdila Greci	Loc. Corbeni	Loc. Tepes Voda	Loc. Unirea	
PH	unit de pH	7.8	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7	7.9	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	446	458	462	461	426	427	481	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.79	0.43	0.48	0.41	0.54	0.62	0.65	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.43	0.41	0.11	0.48	0.40	0.48	0.10	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.16	1.22	1.60	1.66	1.61	1.41	1.29	≤ 5
Aluminiu	μg/l	43	45	65	44	46	51	50	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	0.106	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	7.907	7.685	8.407	8.469	7.072	6.49	7.072	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 . Ultima actualizare: 31.03.2020



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001

Certificat nr. 388M ISO 14001

Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE VICTORIA
MARTIE 2020**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.	
		1	
		Mihai Bravu	
PH	unit de pH	7.4	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1894	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.9	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.1	≥0.1 ÷ ≤0.5
Duritate	°G	28.72	≥ 5
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	1.09	≤ 5
Fier	μg/l	23	≤ 200
Mangan	μg/l	<13	≤ 50
Amoniu	mg NH ₄ /l	<0.058	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	0.408	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017
Ultima actualizare: 31.03.2020.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001

Certificat nr. 388M ISO 14001

Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE ROSIORI
MARTIE 2020**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.	
		1 ROSIORI	
PH	unit de pH	7.0	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1222	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.91	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.5	≥0.1 ÷ ≤0.5
Duritate	°G	14.36	≥ 5
Oxidabilitate	mgO2/l	0.64	≤ 5
Fier	μg/l	77	≤ 200
Mangan	μg/l	<13	≤ 50
Amoniu	mg NH4/l	<0.058	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	31.675	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017
Ultima actualizare: 31.03.2020.