





**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001  
Certificat nr. 388M ISO 14001  
Certificat nr. 006AM ISO 37001  
Certificat nr. 269HS ISO 45001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE GROPENI  
IULIE 2020**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute						Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.						
		1	2	3	4	5	6	
		Loc. Lanurile	Ianca	Oprisenesti	Silistraru	Filipesti	Visani	
PH	unit de pH	8	7.9	8	7.8	7.9	8	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	µS/cm	365	359	337	336	362	350	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.55	0.66	0.97	0.54	0.51	0.55	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.27	0.26	0.23	0.21	0.1	0.1	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.54	1.34	1.73	1.73	1.35	1.16	≤ 5
Aluminiu	µg/l	77	59	85	93	83	90	≤ 200
Amoniu	mg/l	0.182	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	6.857	4.535	4.624	5.434	3.728	4.314	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 . Ultima actualizare: 31.07.2020.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str. Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001  
Certificat nr. 388M ISO 14001  
Certificat nr. 006AM ISO 37001  
Certificat nr. 269HS ISO 45001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE VICTORIA  
IULIE 2020**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.	
		1	
		Loc. Baraganul	
PH	unit de pH	7.5	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1910	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.36	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.18	≥0.1 ÷ ≤0.5
Duritate	°G	28.72	≥ 5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.16	≤ 5
Fier	μg/l	<20	≤ 200
Mangan	μg/l	14	≤ 50
Amoniu	mg NH4/l	0.244	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	0.197	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017  
Ultima actualizare: 31.07.2020.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001  
Certificat nr. 388M ISO 14001  
Certificat nr. 006AM ISO 37001  
Certificat nr. 269HS ISO 45001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE ROSIORI  
IULIE 2020**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.	
		1 Loc. Coltea	
PH	unit de pH	6.9	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1246	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	1.2	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.17	≥0.1 ÷ ≤0.5
Duritate	°G	13.46	≥ 5
Oxidabilitate	mgO2/l	0.90	≤ 5
Fier	μg/l	<20	≤ 200
Mangan	μg/l	<13	≤ 50
Amoniu	mg NH4/l	<0.058	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	33.523	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017  
Ultima actualizare: 31.07.2020.