



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001  
Certificat nr. 388M ISO 14001  
Certificat nr. 006AM ISO 37001  
Certificat nr. 269HS ISO 45001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE MUNICIPIUL BRAILA**

**AUGUST 2020**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute													Limite admise conform Legii 458/2002 republicata	
		Punct de recoltare nr.														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Str. Deltei	Cart. Radu Negru	Cart. Brailita	Str. Buzaului	Str. Deva	B-dul. Dorobanti	Cart. Vidin	Sos. Focsani	Loc. Baldovinesti	Loc. Albina	Loc. Varsatura	Loc. Cazasu	Loc. Pietroiu		
PH	unit de pH	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.6	7.9	7.8	8.0	7.8	6.5 ÷ 9.5	
Conductivitate	µS/cm	377	394	370	375	373	377	374	375	379	374	387	389	375	≤ 2500	
Turbiditate	grade NTU	0.34	<0.3	1	<0.30	<0.30	0.57	<0.30	0.31	<0.30	<0.3	<0.30	<0.30	<0.30	≤ 5	
Clor rezidual liber	mg/l	0.34	0.17	0.31	0.14	0.37	0.28	0.20	0.21	0.10	0.12	0.22	0.41	0.10	≥0.1 ÷ ≤0.5	
Oxidabilitate	mgO2/l	0.96	1.41	1.22	1.22	1.34	1.47	1.41	1.28	0.90	0.84	1.28	0.83	1.28	≤ 5	
Aluminiu	µg/l	81	80	90	92	90	83	87	86	33	77	85	97	80	≤ 200	
Amoniu	mg/l	<0.058	<0.058	<0.058	0.064	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	≤ 0.5	
Nitrati	mg/l	2.698	2.831	3.659	3.389	2.827	4.914	3.531	5.042	4.606	2.306	3.409	4.051	3.796	≤ 50	
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5	
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	2Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017

Ultima actualizare: 31.08.2020



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001  
Certificat nr. 388M ISO 14001  
Certificat nr. 006AM ISO 37001  
Certificat nr. 269HS ISO 45001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE GROPENI  
AUGUST 2020**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute						Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.						
		1	2	3	4	5	6	
		Loc. Gropeni	Loc. Ramnicelu	Loc. C-tin Gabrielescu	Loc. Surdila Gaiseanca	Loc. Movila Miresii	Loc. Scortaru Nou	
PH	unit de pH	8	8	7.8	7.9	7.7	7.9	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	µS/cm	354	371	365	373	375	374	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.54	0.4	0.42	0.60	0.45	0.59	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.47	0.27	0.17	0.10	0.11	0.10	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.28	1.41	1.34	1.68	0.96	1.03	≤ 5
Aluminiu	µg/l	131	84	125	133	144	140	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.058	<0.058	0.063	<0.058	<0.058	<0.058	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	3.234	3.999	2.932	2.997	3.573	3.641	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 . Ultima actualizare: 31.08.2020.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str. Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001  
Certificat nr. 388M ISO 14001  
Certificat nr. 006AM ISO 37001  
Certificat nr. 269HS ISO 45001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE VICTORIA  
AUGUST 2020**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.	
		1 VICTORIA	
PH	unit de pH	7.5	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1851	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.45	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.48	≥ 0.1 ÷ ≤ 0.5
Duritate	°G	28.72	≥ 5
Oxidabilitate	mgO <sub>2</sub> /l	1.67	≤ 5
Fier	μg/l	11	≤ 200
Mangan	μg/l	20	≤ 50
Amoniu	mg NH <sub>4</sub> /l	0.436	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	0.223	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017  
Ultima actualizare: 31.08.2020.