



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS ISO 45001

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE MUNICIPIUL BRAILA

OCTOMBRIE 2020

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute													Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Str. Deltei	Cart. Radu Negru	Cart. Brailita	Sos. Buzaului	Str. Deva	Sos. Focsani	B-dul Dorobanti	Cart. Vidin	Loc. Varsatura	Loc. Albina	Loc. Cazasu	Loc. Pietroiu	Loc. Baldoivnesti	
PH	unit de pH	8.1	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	8	7.9	8	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	µS/cm	422	415	419	417	413	413	411	410	412	415	421	427	424	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.44	<0.3	<0.3	0.51	0.38	<0.3	0.34	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.43	0.25	0.32	0.30	0.33	0.21	0.31	0.26	0.34	0.16	0.21	0.1	0.1	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	0.83	1.15	1.28	1.09	1.15	1.09	1.09	1.09	1.22	0.90	1.16	1.03	0.96	≤ 5
Aluminiu	µg/l	78	90	76	58	60	66	61	60	84	73	74	62	63	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	4.683	4.196	4.158	4.379	3.952	3.774	4.392	4.376	3.759	4.033	4.344	3.535	4.941	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio 2modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio 3modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017
Ultima actualizare: 31.10.2020



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS ISO 45001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE GROPENI
OCTOMBRIE 2020**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute						Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.						
		1 Loc. Tufesti	2 Loc. Liscoțeanca	3 Loc. Pitulati	4 Loc. Dedulesti	5 Loc. Mihail Kogalniceanu	6 Loc. Faurei	
PH	unit de pH	8	7.9	8	8	8	7.9	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	µS/cm	404	385	422	422	422	421	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	<0.3	<0.3	0.38	0.65	<0.3	0.52	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.15	0.26	0.1	0.5	0.29	0.48	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.02	0.96	1.16	1.16	1.41	1.03	≤ 5
Aluminiu	µg/l	110	64	90	95	70	88	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	<0.058	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	3.415	4.746	3.341	3.916	4.411	5.073	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .
Ultima actualizare: 31.10.2020.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS ISO 45001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE VICTORIA
OCTOMBRIE 2020**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.	
		1	
		Baraganul	
PH	unit de pH	7.4	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1877	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.53	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.15	≥0.1 ÷ ≤0.5
Duritate	°G	28.50	≥ 5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.03	≤ 5
Fier	μg/l	21	≤ 200
Mangan	μg/l	<14	≤ 50
Amoniu	mg NH4/l	0.577	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	0.910	≤ 50
Nitriti	mg/l	0.200	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017
Ultima actualizare: 31.10.2020.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS ISO 45001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE INSURATEI
OCTOMBRIE 2020**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute			Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.	Punct de recoltare nr.	Punct de recoltare nr.	
		1	2	3	
		Insuratei	Lacu Rezii	Maru Rosu	
PH	unit de pH	7.8	7.8	7.8	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	µS/cm	1049	1027	1027	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.30	<0.30	0.87	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.21	0.10	0.10	≥0.1 ÷ ≤0.5
Duritate	°G	19.64	19.41	19.64	≥ 5
Oxidabilitate	mgO2/l	0.64	0.71	0.58	≤ 5
Fier	µg/l	<10	<10	29	≤ 200
Mangan	µg/l	<14	20	20	≤ 50
Amoniu	mg NH4/l	<0.058	<0.058	<0.058	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	4.720	4.326	6.026	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017
Ultima actualizare: 31.10.2020.