



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS ISO 45001

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE MUNICIPIUL BRAILA

NOIEMBRIE 2020

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute													Limite admise conform Legii 458/2002 republicata	
		Punct de recoltare nr.														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Viziru III	Cart. Obor	Gara CFR	Concordia	Panait Istrati	Loc. Comaneasca	Loc. Scortaru Vechi	Loc. Tudor Vladimirescu	Loc. Lacu Sarat	Loc. Muchea	Loc. Martacesti	Loc. Silistea	Loc. Chiscani		
PH	unit de pH	8	7.9	8	7.9	8	8.1	8.1	8.1	7.9	8.1	8.1	8.1	8	6.5 ÷ 9.5	
Conductivitate	µS/cm	376	366	373	367	437	434	438	453	366	438	442	440	371	≤ 2500	
Turbiditate	grade NTU	0.52	<0.3	1	0.46	0.30	0.33	<0.3	0.33	0.74	0.43	0.43	0.32	0.36	≤ 5	
Clor rezidual liber	mg/l	0.14	0.37	0.41	0.37	0.37	0.46	0.50	0.50	0.14	0.28	0.36	0.27	0.40	≥0.1 ÷ ≤0.5	
Oxidabilitate	mgO2/l	1.67	1.80	1.80	1.80	1.41	1.66	1.28	1.47	1.73	1.47	1.34	1.34	1.73	≤ 5	
Aluminiu	µg/l	45	35	47	41	42	45	47	50	60	47	46	45	45	≤ 200	
Amoniu	mg/l	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	≤ 0.5	
Nitrati	mg/l	4.728	6.001	5.589	6.033	6.161	5.110	5.120	6.030	5.369	6.238	5.513	5.655	4.129	≤ 50	
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5	
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio 2modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio 3modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probe de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017

Ultima actualizare: 30.11.2020



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS ISO 45001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE GROPENI
NOIEMBRIE 2020**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute						Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.						
		1	2	3	4	5	6	
		Loc. Tichilesti	Loc. Jiriau	Loc. Sutești	Loc. Constantinești	Loc. Sihleanu	Loc. Racovița	
PH	unit de pH	8	7.8	7.8	8.1	8.0	8.1	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	µS/cm	396	699	419	432	434	426	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	<0.3	0.30	0.48	0.72	0.61	0.33	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.31	0.10	0.35	0.48	0.13	0.15	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.35	1.41	1.35	0.90	1.47	0.96	≤ 5
Aluminiu	µg/l	72	74	94	51	61	51	≤ 200
Amoniu	mg/l		<0.060	<0.060	<0.06	<0.060	<0.06	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	3.950	4.827	4.907	5.653	5.916	5.901	≤ 50
Nitriti	mg/l		<0.040	<0.040	<0.04	<0.04	<0.04	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .
Ultima actualizare: 30.11.2020.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS ISO 45001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE INSURATEI
NOIEMBRIE 2020**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute			Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.	Punct de recoltare nr.	Punct de recoltare nr.	
		1	2	3	
		Insuratei	Lacu Rezii	Maru Rosu	
PH	unit de pH	7.7	7.8	7.7	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	µS/cm	1019	1019	1023	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.46	<0.3	0.30	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.11	0.10	0.10	≥0.1 ÷ ≤0.5
Duritate	°G	19.13	19.02	19.13	≥ 5
Oxidabilitate	mgO2/l	0.70	0.70	0.58	≤ 5
Fier	µg/l	17	15	13	≤ 200
Mangan	µg/l	20	20	30	≤ 50
Amoniu	mg NH4/l	0.071	<0.058	<0.058	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	4.708	4.763	5.277	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017
Ultima actualizare: 30.11.2020.