



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE BRAILA
FEBRUARIE 2021**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute													Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Str. Deltei	Cart. Radu Negru	Cart. Brailita	Str. Buzaului	Str. Deva	B-dul Dorobanti	Cart. Vidin	Sos. Focsani	Loc. Varsatura	Loc. Pietroiu	Loc. Baldovinessti	Loc. Cazasu	Loc. Albina	
PH	unit de pH	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	460	466	465	496	502	458	470	472	502	470	457	484	470	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.83	1.2	0.65	0.39	0.56	0.73	0.52	0.57	0.42	0.72	0.34	0.45	0.66	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.45	0.47	0.37	0.34	0.43	0.37	0.40	0.26	0.50	0.14	0.10	0.53	0.47	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.29	1.23	1.23	0.77	0.70	0.84	0.71	0.71	1.28	0.65	0.71	1.34	1.35	≤ 5
Aluminiu	μg/l	62	61	60	70	61	65	62	60	65	58	61	66	60	≤ 200
Amoniu	mg/l	0.135	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	6.474	6.517	6.018	6.616	5.893	6.541	5.139	6.312	5.525	6.138	4.939	5.993	5.795	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017
Ultima actualizare: 28.02.2021.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE GROPENI

FEBRUARIE 2021

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute					Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.					
		1	2	3	4	5	
		Loc. Valea Canepii	Loc. Sutești	Loc. Faurei	Loc. Movila Miresii	Loc. Custura	
PH	unit de pH	7.8	8	7.8	7.7	8.0	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	436	456	432	424	428	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.73	0.31	0.61	0.60	0.41	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.46	0.48	0.46	0.37	0.41	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.34	0.9	0.71	1.03	0.71	≤ 5
Aluminiu	μg/l	79	72	67	65	61	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	6.367	6.967	5.743	4.607	5.785	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .

Ultima actualizare: 28.02.2021.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE VICTORIA – FEBRUARIE 2021

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obținute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr. 1 Loc. Victoria	
PH	unit de pH	7.4	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1943	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.42	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.10	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	0.96	≤ 5
Fier	μg/l	<10	≤ 200
Mangan	μg/l	<14	≤ 50
Amoniu	mg/l	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	0.674	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	≤ 0.5
Duritate	°G	29.62	≥ 5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017
Ultima actualizare: 28.02.2021.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE INSURATEI – FEBRUARIE 2021

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr. 1	
		Loc. Insuratei	
PH	unit de pH	7.6	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1038	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.42	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.26	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	1.09	≤ 5
Fier	μg/l	10	≤ 200
Mangan	μg/l	20	≤ 50
Amoniu	mg/l	<0.040	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	4.875	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	≤ 0.5
Duritate	°G	18.85	≥ 5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .
Ultima actualizare: 28.02.2021.