



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE BRAILA
APRILIE 2021**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute													Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Str. Deltei	Cart. Radu Negru	Cart. Brailita	Cart. Buzaului	Str. Deva	Sos. Focsani	B-dul Dorobanti	Cart. Vidin	Loc. Pietroiu	Loc. Baldovinsti	Loc. Cazasu	Loc. Varsatura	Loc. Albina	
PH	unit de pH	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	468	461	471	456	449	456	456	460	456	485	469	470	461	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.33	0.33	0.43	0.49	0.41	0.37	0.32	0.36	0.38	0.43	0.36	0.59	0.55	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.48	0.32	0.49	0.38	0.48	0.48	0.45	0.35	0.18	0.18	0.50	0.10	0.17	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.29	1.16	1.35	0.77	1.30	1.30	1.36	1.43	1.36	1.30	1.35	1.23	1.23	≤ 5
Aluminiu	μg/l	73	71	68	68	96	79	85	84	99	76	73	70	68	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	0.096	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	6.362	5.976	4.842	4.533	6.226	5.739	3.296	3.997	5.321	5.726	4.914	4.961	4.857	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017

Ultima actualizare: 30.04.2021.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE GROPENI

APRILIE 2021

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute							Limite admise conform Legii 458/2002 republicata	
		Punct de recoltare nr.								
		1	2	3	4	5	6	7		
		Loc. Tufesti	Loc. Viziru	Loc. Bordei Verde	Loc. Maraloiu	Loc. Faurei Sat	Loc. Traian	Loc. Esna		
PH	unit de pH	7.8	7.8	7.90	7.9	7.9	7.9	8	6.5 ÷ 9.5	
Conductivitate	μS/cm	469	479	453	446	445	448	448	≤ 2500	
Turbiditate	grade NTU	0.56	0.50	0.94	0.63	0.58	0.60	0.71	≤ 5	
Clor rezidual liber	mg/l	0.41	0.41	0.47	0.46	0.47	0.17	0.31	≥0.1 ÷ ≤0.5	
Oxidabilitate	mgO2/l	1.04	0.97	1.36	1.49	1.3	1.49	1.55	≤ 5	
Aluminiu	μg/l	90	76	78	81	77	93	86	≤ 200	
Amoniu	mg/l	<0.040	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	≤ 0.5	
Nitrati	mg/l	7.653	6.871	4.553	6.177	5.860	5.872	5.00	≤ 50	
Nitriti	mg/l	0	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5	
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probe de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .
Ultima actualizare: 30.04.2021.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE VICTORIA

APRILIE 2021

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.	
		1 Loc. Baraganul	
PH	unit de pH	7.4	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1925	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.47	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.15	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	1.03	≤ 5
Fier	μg/l	40	≤ 200
Mangan	μg/l	<14	≤ 50
Duritate	°G	29.85	≥ 5
Amoniu	mg/l	0.223	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	0.859	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .
Ultima actualizare: 30.04.2021.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE ÎNSURATEI

APRILIE 2021

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr. 1	
		Loc. Lacu Rezii	
PH	unit de pH	7.7	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1019	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.41	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.42	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0.71	≤ 5
Fier	μg/l	17	≤ 200
Mangan	μg/l	<14	≤ 50
Duritate	°G	18.96	≥ 5
Amoniu	mg/l	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	4.812	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .
Ultima actualizare: 30.04.2021.