



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE BRAILA
IUNIE 2021**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute													Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Str. Deltei	Radu Negru	Brailita	Sos. Buzaului	Str. Deva	Sos. Focsani	B-dul. Dorobanti	Vidin	Loc. Pietroiu	Loc. Baldovinsti	Loc. Varsatura	Loc. Cazasu	Loc. Albina	
PH	unit de pH	7.6	7.6	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	392	388	390	383	389	391	458	458	457	386	391	385	388	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	<0.3	0.37	0.31	<0.3	0.34	<0.3	0.38	0.37	0.34	0.33	0.32	<0.3	0.41	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.23	0.16	0.16	0.25	0.30	0.17	0.28	0.17	0.11	0.11	0.12	0.46	0.10	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.3	1.36	1.30	0.97	1.36	1.3	1.36	1.3	1.43	1.30	1.1	1.43	1.43	≤ 5
Aluminiu	μg/l	60	50	64	45	57	57	56	60	46	26	49	50	55	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	4.512	4.461	4.411	4.296	4.041	3.415	4.085	4.220	4.380	4.619	3.992	4.016	4.188	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017

Ultima actualizare: 30.06.2021.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE GROPENI

IUNIE 2021

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute						Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.						
		1	2	3	4	5	6	
		Loc. Tichilesti	Loc. Tarlele Filiului	Loc. Mihail Kogalniceanu	Loc. Horia	Loc. Caldarusă	Loc. Gemele	
PH	unit de pH	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.6	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	µS/cm	389	365	373	369	388	379	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.64	0.61	0.49	0.46	<0.3	0.43	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.1	0.47	0.10	0.12	0.16	0.17	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	1.30	1.36	1.30	0.85	1.03	1.55	≤ 5
Aluminiu	µg/l	104	71	66	90	67	74	≤ 200
Amoniu	mg/l	0.125	<0.060	<0.060	<0.060	0.064	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	3.711	5.269	4.839	5.191	5.526	5.670	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probe de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .
Ultima actualizare: 30.06.2021.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE VICTORIA

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr. 1	
		Loc. Mihai Bravu	
PH	unit de pH	7.4	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1881	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.36	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.10	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	0.90	≤ 5
Fier	μg/l	38	≤ 200
Mangan	μg/l	30	≤ 50
Duritate	°G	30.29	≥ 5
Amoniu	mg/l	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	0.645	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	-	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .
Ultima actualizare: 30.06.2021.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE INSURATEI

IUNIE 2021

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr. 1	
		Loc. Insuratei	
PH	unit de pH	7.7	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1011	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.46	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.13	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0.58	≤ 5
Fier	μg/l	16	≤ 200
Mangan	μg/l	30	≤ 50
Duritate	°G	19.75	≥ 5
Amoniu	mg/l	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	4.577	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	-	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .
Ultima actualizare: 30.06.2021.