



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE BRAILA
IULIE 2021**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute													Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Gara CFR	Panait Istrati	Concordia	Cart. Obor	Cart. Viziru III	Loc. Silistea	Loc. Martacesti	Loc. Muchea	Loc. Chiscani	Loc. Lacu Sarat	Loc. Tudor Vladimirescu	Loc. Scortaru Vechi	Loc. Comaneasca	
PH	unit de pH	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	8	8	7.4	7.4	7.7	7.8	7.8	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	414	414	415	417	411	413	419	413	392	376	406	409	408	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.75	0.50	0.95	0.47	0.62	0.56	0.37	0.35	0.52	0.54	0.76	0.9	0.84	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.42	0.43	0.28	0.23	0.25	0.12	0.47	0.11	0.49	0.12	0.34	0.29	0.29	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.68	1.81	1.75	1.88	1.88	1.81	1.62	1.68	1.23	1.36	1.50	1.56	1.50	≤ 5
Aluminiu	μg/l	94	98	93	88	97	96	95	93	96	91	97	99	107	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.060	0.08	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	3.402	2.709	2.282	2.848	2.671	2.783	2.627	2.934	2.993	2.444	2.796	2.922	3.092	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017

Ultima actualizare: 31.07.2021.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE GROPENI
IULIE 2021**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute							Limite admise conform Legii 458/2002 republicata	
		Punct de recoltare nr.								
		1 Loc. Lanurile	2 Loc. Oprisanesti	3 Loc. Silistraru	4 Loc. Filipesti	5 Loc. Visani	6 Loc. Ramnicelu	7 Loc. Ianca		
PH	unit de pH	7.8	7.8	7.9	7.7	7.8	7.8	7.8	6.5 ÷ 9.5	
Conductivitate	µS/cm	384	377	367	345	346	357	403	≤ 2500	
Turbiditate	grade NTU	1.0	0.98	0.92	1.2	1.4	0.82	0.97	≤ 5	
Clor rezidual liber	mg/l	0.18	0.14	0.23	0.21	0.1	0.42	0.44	≥0.1 ÷ ≤0.5	
Oxidabilitate	mgO2/l	1.23	1.37	1.37	1.3	1.3	1.17	1.37	≤ 5	
Aluminiu	µg/l	83	137	143	103	112	108	100	≤ 200	
Amoniu	mg/l	<0.060	<0.060	0.080	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	≤ 0.5	
Nitrati	mg/l	2.752	2.644	2.611	2.517	2.438	1.927	2.803	≤ 50	
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5	
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .
Ultima actualizare: 31.07.2021.



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE VICTORIA
IULIE 2021

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr. 1 Loc. Baraganu	
PH	unit de pH	7.4	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1907	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.46	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.12	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0.98	≤ 5
Fier	μg/l	34	≤ 200
Mangan	μg/l	<14	≤ 50
Duritate	°G	29.62	≥ 5
Amoniu	mg/l	0.236	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	0.392	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	-	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .
Ultima actualizare: 31.07.2021.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE ROSIORI

IULIE 2021

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr. 1	
		Loc. Coltea	
PH	unit de pH	6.9	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	µS/cm	891	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.31	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.10	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0.65	≤ 5
Fier	µg/l	72	≤ 200
Mangan	µg/l	20	≤ 50
Duritate	°G	12.34	≥ 5
Amoniu	mg/l	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	36.546	≤ 50
Nitriti	mg/l	0.071	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	-	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .
Ultima actualizare: 31.07.2021.