



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA**  
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001  
Certificat nr. 388M ISO 14001  
Certificat nr. 006AM ISO 37001  
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE BRAILA  
SEPTEMBRIE 2021**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute													Limite admise conform Legii 458/2002 republicata	
		Punct de recoltare nr.														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Cart. Vișiriu III	Cart. Obor	Gara CFR	Panait ISstrati	Concordia	Loc. Lacu Sarat	Loc. Chiscani	Loc. Tudor Vladimirescu	Loc. Scortaru Vechi	Loc. Comaneasca	Loc. Muchea	Loc. Martacesti	Loc. Silistea		
PH	unit de pH	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.8	6.5 ÷ 9.5	
Conductivitate	μS/cm	421	422	421	424	423	420	430	403	402	405	440	430	434	≤ 2500	
Turbiditate	grade NTU	0.59	0.69	0.69	0.73	0.69	0.63	0.52	0.42	0.44	0.52	0.65	0.39	0.47	≤ 5	
Clor rezidual liber	mg/l	0.13	0.13	0.46	0.20	0.26	0.27	0.43	0.29	0.11	0.12	0.12	0.47	0.30	≥0.1 ÷ ≤0.5	
Oxidabilitate	mgO2/l	1.48	1.61	1.48	1.35	1.29	1.35	1.23	1.04	1.37	1.31	1.69	1.69	1.76	≤ 5	
Aluminiu	μg/l	123	119	121	97	116	118	120	105	105	107	84	107	118	≤ 200	
Amoniu	mg/l	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	≤ 0.5	
Nitrati	mg/l	2.895	2.595	2.633	3.124	2.718	3.029	3.893	2.825	3.345	3.328	3.969	3.933	3.655	≤ 50	
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5	
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017

Ultima actualizare: 30.09.2021.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001  
Certificat nr. 388M ISO 14001  
Certificat nr. 006AM ISO 37001  
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE GROPENI  
SEPTEMBRIE 2021**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute					Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.					
		1	2	3	4	5	
		Loc. Viziru	Loc. Berlesti	Loc. Mircea Voda	Loc. Boarca	Loc. Gropeni	
PH	unit de pH	7.8	7.7	7.8	7.9	8	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	µS/cm	385	385	403	414	382	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.84	0.73	0.65	0.42	0.75	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.27	0.46	0.11	0.18	0.47	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.17	1.63	1.36	0.59	1.35	≤ 5
Aluminiu	µg/l	111	131	107	106	106	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	3.169	3.569	3.976	3.379	3.912	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .

Ultima actualizare: 30.09.2021.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001  
Certificat nr. 388M ISO 14001  
Certificat nr. 006AM ISO 37001  
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE VICTORIA  
SEPTEMBRIE 2021**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr. 1 Loc. Victoria	
PH	unit de pH	7.4	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1885	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.54	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.18	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO <sub>2</sub> /l	1.03	≤ 5
Fier	μg/l	<10	≤ 200
Mangan	μg/l	<14	≤ 50
Duritate	°G	29.85	≥ 5
Amoniu	mg/l	0.45	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	0.548	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .  
Ultima actualizare: 30.09.2021.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001  
Certificat nr. 388M ISO 14001  
Certificat nr. 006AM ISO 37001  
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE ROSIORI  
SEPTEMBRIE 2021**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr. 1 Loc. Rosiori	
PH	unit de pH	6.8	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	788	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.59	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.10	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	0.59	≤ 5
Fier	μg/l	65	≤ 200
Mangan	μg/l	<14	≤ 50
Duritate	°G	8.86	≥ 5
Amoniu	mg/l	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	38.684	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .  
Ultima actualizare: 30.09.2021.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001  
Certificat nr. 388M ISO 14001  
Certificat nr. 006AM ISO 37001  
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE INSURATEI**

**SEPTEMBRIE 2021**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr. 1	
		Loc. Insuratei	
PH	unit de pH	7.7	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1002	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.32	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.11	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO <sub>2</sub> /l	0.59	≤ 5
Fier	μg/l	12	≤ 200
Mangan	μg/l	<14	≤ 50
Duritate	°G	18.74	≥ 5
Amoniu	mg/l	0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	7.351	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .  
Ultima actualizare: 30.09.2021.