



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE BRAILA
NOIEMBRIE 2021**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute													Limite admise conform Legii 458/2002 republicata	
		Punct de recoltare nr.														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Viziru III	Obor	Gara CFR	Panait Istrati	Concordia	Loc. Tudor Vladimiresc	Loc. Scortaru Vechi	Loc. Comaneasca	Lacu Sarat	Loc. Chiscani	Loc. Muchea	Loc. Martacesti	Loc. Silistea		
PH	unit de pH	7.9	7.9	7.6	7.8	7.9	8.0	7.9	7.7	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	6.5 ÷ 9.5	
Conductivitate	μS/cm	531	527	520	516	518	505	509	509	520	510	513	528	520	≤ 2500	
Turbiditate	grade NTU	0.53	<0.3	0.35	0.40	0.48	0.41	0.31	0.32	0.82	0.32	0.34	<0.3	0.32	≤ 5	
Clor rezidual liber	mg/l	0.42	0.44	0.47	0.47	0.48	0.47	0.15	0.15	0.15	0.48	0.12	0.46	0.41	≥0.1 ÷ ≤0.5	
Oxidabilitate	mgO2/l	1.35	1.48	1.03	1.16	1.23	1.35	1.42	1.35	0.16	1.16	1.55	1.35	1.42	≤ 5	
Aluminiu	μg/l	45	46	71	72	72	43	37	40	71	67	47	48	49	≤ 200	
Amoniu	mg/l	<0.060	<0.060	0.067	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	≤ 0.5	
Nitrati	mg/l	5.480	5.321	6.049	6.048	5.866	5.633	5.474	4.976	5.879	5.978	4.132	5.181	5.266	≤ 50	
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5	
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017
Ultima actualizare: 30.11.2021.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE GROPENI
NOIEMBRIE 2021**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute						Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.						
		1	2	3	4	5	6	
		Loc. Tichilesti	Loc. Dedulesti	Loc. Jirlau	Loc. Racovita	Loc. Sihleanu	Loc. Constantinesti	
PH	unit de pH	8.0	7.6	7.9	7.9	8	7.7	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	µS/cm	516	502	509	486	483	487	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.82	0.45	0.56	0.34	0.40	0.47	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.34	0.46	0.11	0.26	0.30	0.47	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	1.48	0.97	1.10	1.16	1.03	1.10	≤ 5
Aluminiu	µg/l	72	63	42	64	58	49	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	4.945	6.055	5.473	6.887	5.107	5.071	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probe de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .
Ultima actualizare: 30.11.2021.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE INSURATEI
NOIEMBRIE 2021**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr. 1 Insuratei	
PH	unit de pH	7.7	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	µS/cm	988	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.36	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.10	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	0.58	≤ 5
Fier	µg/l	12	≤ 200
Mangan	µg/l	20	≤ 50
Duritate	°G	19.86	≥ 5
Amoniu	mg/l	<0.040	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	6.193	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .
Ultima actualizare: 30.11.2021.