



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE BRAILA
DECEMBRIE 2021**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute													Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Str. Deltei	Cart. Radu Negru	Cart. Brailita	Cart. Vidin	B-dul Dorobanti	Sos. Focsani	Loc. Baldovinesti	Str. Deva	Sos. Buzaului	Loc. Varsatura	Loc. Cazasu	Loc. Albina	Loc. Pietroiu	
PH	unit de pH	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.7	7.8	7.6	7.9	8	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	513	518	510	515	514	516	520	516	522	525	516	517	515	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.55	0.46	0.41	0.46	0.32	<0.30	<0.3	0.34	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.30	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.11	0.12	0.44	0.48	0.43	0.37	0.14	0.39	0.31	0.46	0.41	0.39	0.12	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.10	1.35	1.10	1.29	1.16	1.35	1.35	1.29	1.03	1.1	1.16	1.1	1.42	≤ 5
Aluminiu	μg/l	34	32	39	35	37	41	36	35	39	39	44	44	41	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	3.308	6.062	5.244	5.006	4.909	4.365	5.311	4.441	5.307	4.533	3.414	4.529	5.003	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017
Ultima actualizare: 31.12.2021.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE GROPENI
DECEMBRIE 2021**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute			Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.			
		1	2	3	
		Loc. Lanurile	Loc. Gradistea	Loc. Sutești	
PH	unit de pH	7.6	7.8	7.6	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	482	504	502	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.64	0.37	0.31	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.34	0.46	0.44	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	1.16	2	1.94	≤ 5
Aluminiu	μg/l	49	33	35	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.060	<0.060	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	6.172	3.955	4.454	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .
Ultima actualizare: 31.12.2021.