



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA**  
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001  
Certificat nr. 388M ISO 14001  
Certificat nr. 006AM ISO 37001  
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE BRAILA  
IANUARIE 2022**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute													Limite admise conform Legii 458/2002 republicata	
		Punct de recoltare nr.														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Viziru III	Obor	Gara CFR	Panait Istrati	Concordia	Loc. Chiscani	Loc. Lacu Sarat	Loc. Comaneasca	Loc. Scortaru Vechi	Loc. Tudor Vladimirescu	Loc. Muchea	Loc. Martacesti	Loc. Silistea		
PH	unit de pH	7.7	7.7	7.9	7.9	7.9	7.8	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9	7.7	7.9	6.5 ÷ 9.5	
Conductivitate	μS/cm	490	493	486	489	488	489	495	491	490	485	488	490	493	≤ 2500	
Turbiditate	grade NTU	0.39	0.46	0.44	0.80	0.56	0.52	0.74	0.48	0.89	0.42	0.32	0.37	0.36	≤ 5	
Clor rezidual liber	mg/l	0.42	0.47	0.46	0.41	0.48	0.48	0.14	0.31	0.50	0.39	0.43	0.45	0.47	≥0.1 ÷ ≤0.5	
Oxidabilitate	mgO2/l	1.29	0.35	1.55	1.29	2.0	1.29	1.23	1.35	1.42	1.35	1.55	1.42	1.35	≤ 5	
Aluminiu	μg/l	31	30	34	28	28	36	29	37	31	34	30	30	34	≤ 200	
Amoniu	mg/l	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	≤ 0.5	
Nitrati	mg/l	6.717	5.990	6.305	6.099	5.941	6.034	5.764	6.296	6.882	6.151	6.563	6.611	6.662	≤ 50	
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5	
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017

Ultima actualizare: 31.01.2022.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001  
Certificat nr. 388M ISO 14001  
Certificat nr. 006AM ISO 37001  
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE GROPENI**

**IANUARIE 2022**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute		Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.		
		1	2	
		Loc. Ianca	Loc. Gropeni	
PH	unit de pH	7.6	7.9	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	475	465	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.39	0.82	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.45	0.39	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.23	1.42	≤ 5
Aluminiu	μg/l	44	36	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.060	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	8.056	7.025	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .  
Ultima actualizare: 31.01.2022.