



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE BRAILA
FEBRUARIE 2022**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute													Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Str. Deltei	Radu Negru	Brailita	Sos. Buzaului	Str. Deva	Sos. Focsani	B-dul Dorobanti	Vidin	Loc. Pietroiu	Loc. Baldovinessti	Loc. Cazasu	Loc. Varsatura	Loc. Albina	
PH	unit de pH	7.4	7.6	7.7	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.6	7.6	7.6	7.6	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	477	471	475	479	477	476	498	498	501	499	473	468	478	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.42	0.59	0.78	0.44	0.53	0.45	0.46	0.44	0.34	0.37	0.53	0.75	0.61	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.42	0.41	0.44	0.46	0.48	0.22	0.48	0.50	0.14	0.14	0.45	0.16	0.20	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.35	1.35	1.29	1.30	1.36	1.30	1.10	1.10	1.04	1.04	1.43	1.36	1.23	≤ 5
Aluminiu	μg/l	32	36	36	32	36	27	46	43	37	37	38	42	29	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	5.001	5.886	5.854	7.546	7.258	7.665	6.033	5.611	6.110	6.934	7.245	6.862	5.374	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017

Ultima actualizare: 28.02.2022.



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE GROPENI
FEBRUARIE 2022

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute						Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.						
		1	2	3	4	5	6	
		Loc. Valea Canepii	Loc. Sutesti	Loc. Faurei	Loc. Mircea Voda	Loc. Movila Miresii	Loc. Custura	
PH	unit de pH	7.4	7.2	7.4	7.4	7.9	7.7	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	438	447	460	463	487	485	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.82	0.80	0.71	0.71	0.49	0.63	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.44	0.45	0.50	0.38	0.40	0.42	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.23	1.35	1.42	1.48	1.17	1.23	≤ 5
Aluminiu	μg/l	33	32	36	31	42	43	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	5.434	7.788	5.303	6.405	6.948	6.808	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .

Ultima actualizare: 28.02.2022.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE INSURATEI
FEBRUARIE 2022**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.	
		1	
PH	unit de pH	7.7	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1047	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	<0.3	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.46	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0.58	≤ 5
Fier	μg/l	<10	≤ 200
Mangan	μg/l	20	≤ 0.50
Amoniu	mg/l	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	6.958	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	≤ 0.5
Duritate	°G	19.07	≥ 5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .
Ultima actualizare: 28.02.2022.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE VICTORIA
FEBRUARIE 2022**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr. 1	
		Loc. Victoria	
PH	unit de pH	7.4	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1929	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.39	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.45	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0.84	≤ 5
Fier	μg/l	<10	≤ 200
Mangan	μg/l	<14	≤ 0.50
Amoniu	mg/l	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	0.221	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	≤ 0.5
Duritate	°G	31.86	≥ 5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .
Ultima actualizare: 28.02.2022.