



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA**  
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001  
Certificat nr. 388M ISO 14001  
Certificat nr. 006AM ISO 37001  
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE BRAILA  
APRILIE 2022**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute													Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Str. Deltei	Radu Negru	Brailita	Buzaului	Str. Deva	Focsani	Vidin	Dorobanti	Loc. Pietroiu	Loc. Baldovinessti	Loc. Cazasu	Loc. Varsatura	Loc. Albina	
PH	unit de pH	7.7	7.8	7.9	7.9	7.5	7.7	8	8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	µS/cm	483	475	472	479	483	485	480	480	482	488	482	483	480	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.62	0.77	0.79	0.67	0.33	0.34	0.42	0.38	0.44	0.51	0.76	0.96	0.68	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.14	0.14	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.46	0.1	0.1	0.48	0.48	0.40	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	0.97	1.04	0.91	1.43	1.03	1.35	1.03	1.1	0.97	1.16	1.36	1.04	1.04	≤ 5
Aluminiu	µg/l	118	96	107	109	97	93	97	94	34	35	108	107	106	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	3.826	5.370	4.432	4.131	4.723	4.737	4.375	4.527	5.207	5.555	5.204	6.495	4.597	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017  
Ultima actualizare: 30.04.2022.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001  
Certificat nr. 388M ISO 14001  
Certificat nr. 006AM ISO 37001  
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE GROPENI  
APRILIE 2022**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute							Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.							
		1	2	3	4	5	6	7	
		Loc. Tufesti	Loc. Viziru	Loc. Bordei Verde	Loc. Maraloiu	Loc. Faurei Sat	Loc. Esna	Loc. Traian	
PH	unit de pH	7.7	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	µS/cm	477	479	476	490	480	472	483	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.63	0.81	0.89	0.54	0.60	0.42	0.75	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.16	0.36	0.46	0.50	0.33	0.12	0.47	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.04	0.97	0.71	0.84	0.78	0.71	0.58	≤ 5
Aluminiu	µg/l	93	100	97	89	98	91	95	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	5.491	5.658	5.850	4.463	5.208	3.610	5.053	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .

Ultima actualizare: 30.04.2022.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001  
Certificat nr. 388M ISO 14001  
Certificat nr. 006AM ISO 37001  
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE INSURATEI  
APRILIE 2022**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr. 1	
PH	unit de pH	7.6	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	µS/cm	998	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.32	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.11	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	0.65	≤ 5
Fier	µg/l	<10	≤ 200
Mangan	µg/l	30	≤ 0.50
Amoniu	mg/l	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	6.509	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	≤ 0.5
Duritate	°G	18.96	≥ 5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .  
Ultima actualizare: 30.04.2022.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001  
Certificat nr. 388M ISO 14001  
Certificat nr. 006AM ISO 37001  
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE VICTORIA  
APRILIE 2022**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr. 1 Loc. Baraganul	
PH	unit de pH	7.6	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1938	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.72	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.10	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO <sub>2</sub> /l	1.48	≤ 5
Fier	μg/l	78	≤ 200
Mangan	μg/l	50	≤ 0.50
Amoniu	mg/l	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	0.267	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	≤ 0.5
Duritate	°G	29.40	≥ 5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .  
Ultima actualizare: 30.04.2022.