



PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE BRAILA

IUNIE 2022

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute													Limite admise conform Legii 458/2002 republicata	
		Punct de recoltare nr.														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Str. Deltei	Radu Negru	Buzaului	Str. Deva	Sos. Focsani	Vlidin	Brailita	B-dul Dorobantilor	Loc. Pietroiu	Loc. Baldovesti	Loc. Cazasu	Loc. Varsatura	Loc. Albina		
PH	unit de pH	7.6	7.6	7.5	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.6	7.6	7.6	6.5 ÷ 9.5	
Conductivitate	µS/cm	401	395	387	389	381	380	378	381	385	397	388	389	384	≤ 2500	
Turbiditate	grade NTU	0.81	0.98	0.82	0.97	0.73	0.90	0.96	0.76	0.52	0.74	0.72	0.77	0.79	≤ 5	
Clor rezidual liber	mg/l	0.13	0.12	0.12	0.17	0.27	0.18	0.28	0.26	0.15	0.18	0.44	0.26	0.11	≥0.1 ≠0.5	
Oxidabilitate	mgO2/l	1.55	1.49	1.43	1.49	1.04	1.04	1.04	1.04	0.97	0.97	1.49	1.43	1.49	≤ 5	
Aluminiu	µg/l	68	68	66	84	85	75	78	83	75	78	79	64	66	≤ 200	
Amoniu	mg/l	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	0.119	<0.060	<0.060	≤ 0.5	
Nitrati	mg/l	3.223	3.005	3.234	3.179	2.818	2.719	2.512	2.454	2.815	2.517	3.226	3.227	3.141	≤ 50	
Nitriti	mg/l	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	≤ 0.5	
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017

Ultima actualizare: 30.06.2022.



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Cod F 409

ISO 9001 Certificat nr. 730C  
ISO 14001 Certificat nr. 388M  
ISO 45001 Certificat nr. 269HS  
ISO 37001 Certificat nr. 006AM

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE GROPENI

IUNIE 2022

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute						Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.						
		1	2	3	4	5	6	
		Loc. Tichilesti	Loc. Tarlele Filiiului	Loc. Mihail Kogalniceanu	Loc. Horia	Loc. Gemelele	Loc. Caldarusa	
PH	unit de pH	8	7.7	7.9	7.7	7.8	7.9	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	µS/cm	389	366	377	349	374	372	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.73	0.54	0.80	0.83	0.92	0.56	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.14	0.13	0.32	0.12	0.16	0.11	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	0.98	0.97	0.97	1.24	1.63	1.56	≤ 5
Aluminiu	µg/l	116	96	100	86	120	124	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	3.170	2.992	3.093	3.339	2.229	2.247	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .

Ultima actualizare: 30.06.2022.



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Cod F 409

ISO 9001 Certificat nr. 730C  
ISO 14001 Certificat nr. 388M  
ISO 45001 Certificat nr. 269HS  
ISO 37001 Certificat nr. 006AM

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE VICTORIA  
IUNIE 2022

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.	
		1	
PH	unit de pH	7.4	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1903	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.45	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.22	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	0.97	≤ 5
Fier	μg/l	26	≤ 200
Mangan	μg/l	<14	≤ 0.50
Amoniu	mg/l	0.347	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	0.255	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.038	≤ 0.5
Duritate	°G	28.95	≥ 5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .

Ultima actualizare: 30.06.2022.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Cod F 409

ISO 9001 Certificat nr. 730C  
ISO 14001 Certificat nr. 388M  
ISO 45001 Certificat nr. 269HS  
ISO 37001 Certificat nr. 006AM

**PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE INSURATEI  
IUNIE 2022**

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr. 1 Loc. Insuratei	
PH	unit de pH	7.7	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1008	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.52	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.12	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	0.65	≤ 5
Fier	μg/l	53	≤ 200
Mangan	μg/l	50	≤ 0.50
Amoniu	mg/l	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	7.881	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.038	≤ 0.5
Duritate	°G	19.07	≥ 5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .  
Ultima actualizare: 31.06.2022.