



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Cod F 409

ISO 9001 Certificat nr. 730C
ISO 14001 Certificat nr. 388M
ISO 45001 Certificat nr. 269HS
ISO 37001 Certificat nr. 006AM

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE BRAILA

OCTOMBRIE 2022

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute													Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Str. Deltei	Radu Negru	Brailita	Sos. Focsani	B-dul Dorobanti	Vidin	Sos. Buzaului	Str. Deva	Loc. Cazasu	Loc. Varsatura	Loc. Pietroiu	Loc. Baldovesti	Loc. Albina	
PH	unit de pH	7.8	7.8	7.8	7.6	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	µS/cm	383	377	380	374	380	381	396	394	393	395	383	377	380	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.58	0.69	0.34	0.59	0.72	0.32	0.64	0.32	0.30	0.31	0.31	0.45	0.30	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.44	0.17	0.16	0.40	0.46	0.49	0.29	0.26	0.26	0.28	0.12	0.12	0.14	≥0.1 ≠0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.16	0.91	1.23	0.52	1.63	1.30	0.71	1.17	1.3	1.10	0.98	1.56	0.78	≤ 5
Aluminiu	µg/l	58	40	54	57	56	57	51	55	48	52	61	21	65	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	3.447	3.141	4.837	4.699	4.640	4.652	3.524	3.457	3.774	4.351	4.701	3.823	3.315	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017

Ultima actualizare: 31.10.2022.



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Cod F 409

ISO 9001 Certificat nr. 730C
ISO 14001 Certificat nr. 388M
ISO 45001 Certificat nr. 269HS
ISO 37001 Certificat nr. 006AM

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE GROPENI
OCTOMBRIE 2022

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute							Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.							
		1	2	3	4	5	6	7	
		Loc. Tichilesti	Loc. Liscoteanca	Loc. Faurei	Loc. Dedulesti	Loc. Pitulati	Loc. Gurguieti	Loc. M. Kogalniceanu	
PH	unit de pH	7.9	7.6	7.6	7.7	7.9	7.8	7.9	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	µS/cm	399	376	379	382	385	376	382	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.32	0.35	0.31	0.35	0.85	0.46	0.36	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.48	0.23	0.24	0.12	0.13	0.12	0.13	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	0.84	0.72	0.98	0.98	1.17	0.72	0.85	≤ 5
Aluminiu	µg/l	59	54	55	57	60	56	63	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	4.015	4.820	4.159	4.748	4.380	3.931	4.817	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .
Ultima actualizare: 31.10.2022.



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Cod F 409

ISO 9001 Certificat nr. 730C
ISO 14001 Certificat nr. 388M
ISO 45001 Certificat nr. 269HS
ISO 37001 Certificat nr. 006AM

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE VICTORIA
OCTOMBRIE 2022

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.	
		1	
PH	unit de pH	7.4	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1685	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.65	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.14	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	0.97	≤ 5
Fier	μg/l	10	≤ 200
Mangan	μg/l	<12	≤ 50
Amoniu	mg/l	0.479	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	0.719	≤ 50
Nitriti	mg/l	0.057	≤ 0.5
Duritate	°G	29.4	≥ 5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .
Ultima actualizare: 31.10.2022.



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Cod F 409

ISO 9001 Certificat nr. 730C
ISO 14001 Certificat nr. 388M
ISO 45001 Certificat nr. 269HS
ISO 37001 Certificat nr. 006AM

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE INSURATEI
OCTOMBRIE 2022

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.	
		1	
PH	unit de pH	7.6	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	923	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.79	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.15	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	<0.52	≤ 5
Fier	μg/l	12	≤ 200
Mangan	μg/l	20	≤ 50
Amoniu	mg/l	<0.057	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	9.01	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.038	≤ 0.5
Duritate	°G	19.52	≥ 5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .
Ultima actualizare: 31.10.2022.