



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Cod F 409

ISO 9001 Certificat nr. 730C
ISO 14001 Certificat nr. 388M
ISO 45001 Certificat nr. 269HS
ISO 37001 Certificat nr. 006AM

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE BRAILA

DECEMBRIE 2022

| Denumire indicatori de calitate | UM | Valori obtinute | | | | | | | | | | | | | Limite admise conform Legii 458/2002 republicata | |
|---------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| | | Punct de recoltare nr. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | Str. Deva | Sos. Buzaului | Brailita | Radu Negru | Str. Deltei | Vidin | Dorobanti | Sos. Focsani | Loc. Varsatura | Loc. Cazasu | Loc. Baldovinstesti | Loc. Pietroiu | Loc. Albina | | |
| PH | unit de pH | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 6.5 ÷ 9.5 | |
| Conductivitate | µS/cm | 429 | 433 | 430 | 424 | 425 | 407 | 408 | 409 | 391 | 397 | 416 | 424 | 427 | ≤ 2500 | |
| Turbiditate | grade NTU | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.67 | 0.40 | 0.43 | 0.34 | 0.34 | 0.67 | 0.30 | 0.31 | 0.41 | 0.51 | ≤ 5 | |
| Clor rezidual liber | mg/l | 0.48 | 0.31 | 0.41 | 0.10 | 0.27 | 0.41 | 0.48 | 0.11 | 0.22 | 0.25 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | ≥0.1 ÷ ≤0.5 | |
| Oxidabilitate | mgO2/l | 1.16 | 1.23 | 1.16 | 1.30 | 1.23 | 1.5 | 1.36 | 1.43 | 1.5 | 1.5 | 1.36 | 1.43 | 1.23 | ≤ 5 | |
| Aluminiu | µg/l | 34 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 34 | 27 | 31 | 32 | 27 | 30 | 34 | ≤ 200 | |
| Amoniu | mg/l | <0.057 | <0.057 | <0.057 | <0.057 | <0.057 | <0.057 | <0.057 | <0.057 | <0.057 | <0.057 | <0.057 | <0.057 | <0.057 | ≤ 0.5 | |
| Nitrati | mg/l | 5.626 | 5.334 | 5.887 | 4.452 | 4.117 | 4.303 | 4.261 | 4.471 | 4.631 | 4.932 | 4.970 | 4.615 | 5.150 | ≤ 50 | |
| Nitriti | mg/l | <0.038 | <0.038 | <0.038 | <0.038 | <0.038 | <0.038 | <0.038 | <0.038 | <0.038 | <0.038 | <0.038 | <0.038 | <0.038 | ≤ 0.5 | |
| Escherichia coli | ufc/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bacterii coliforme | ufc/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enterococi | ufc/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clostridium perfringens | ufc/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nr.de colonii la 22°C | ufc/ml | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala |
| Nr.de colonii la 37°C | ufc/ml | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala |

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017

Ultima actualizare: 31.12.2022



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Cod F 409

ISO 9001 Certificat nr. 730C
ISO 14001 Certificat nr. 388M
ISO 45001 Certificat nr. 269HS
ISO 37001 Certificat nr. 006AM

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE GROPENI
DECEMBRIE 2022

| Denumire indicatori de calitate | UM | Valori obtinute | Limite admise conform Legii 458/2002 republicata |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| | | Punct de recoltare nr. | |
| | | 1 | |
| PH | unit de pH | 7.9 | 6.5 ÷ 9.5 |
| Conductivitate | μS/cm | 405 | ≤ 2500 |
| Turbiditate | grade NTU | 0.34 | ≤ 5 |
| Clor rezidual liber | mg/l | 0.43 | ≥0.1 ÷ ≤0.5 |
| Oxidabilitate | mgO ₂ /l | 1.30 | ≤ 5 |
| Aluminiu | μg/l | 36 | ≤ 200 |
| Amoniu | mg/l | <0.057 | ≤ 0.5 |
| Nitrati | mg/l | 5.281 | ≤ 50 |
| Nitriti | mg/l | <0.038 | ≤ 0.5 |
| Escherichia coli | ufc/100ml | 0 | 0 |
| Bacterii coliforme | ufc/100ml | 0 | 0 |
| Enterococi | ufc/100ml | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | ufc/100ml | 0 | 0 |
| Nr.de colonii la 22°C | ufc/ml | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala |
| Nr.de colonii la 37°C | ufc/ml | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala |

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017

Ultima actualizare: 31.12.2022